



**BUREAU
VERITAS**

Сертификат за съответствие

Заявител: AEI Power GmbH
Uracher Straße 91
72555 Metzingen
Германия

Продукт: Автоматичен изключвател между генератор и
обществената електроразпределителна мрежа за ниско
напрежение

Модел: 867R008
867R010
867R013
867R017
867R020
867R023

Експлоатация в съответствие с нормативните актове:

Автоматичен изключвател с наблюдение на трифазна мрежа в съответствие с , DIN V VDE V 0126-1-1:2013 за фотоволтаични системи с трифазно паралелно свързване посредством инвертор в обществената електроразпределителна мрежа. Автоматичният изключвател е неразделна част от гореупоменатия инвертор. Същото служи за заместител на изключвателя с изолираща функция, до което операторът на електроразпределителната мрежа може да има достъп по всяко време.

Приложими правила и стандарти:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013

Автоматичен изключвател между генератор и обществената електроразпределителна мрежа за ниско напрежение

Концепцията за безопасност на гореупоменатия представителен продукт отговаря, към момента на издаване на този сертификат, на валидните показатели за безопасност за посоченото приложение в съответствие с нормативните актове.

Номер на протокола: 14TH0086-VDE0126

Номер на сертификата: U14-0582

Дата на издаване: 2014-10-31

Институт за Сертификация

Dieter Zitzmann



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-01

Институт за Сертификация Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Акредитирана в съответствие с EN 45011 - ISO / IEC Guide 65